

Regeln für Arbeitsstätten
ASR A1.8 „Verkehrswege - 7 Ergänzende Anforderungen für Baustellen“

(ASR Stand: 12.02.2010)

Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)

Die ergänzenden Anforderungen für Baustellen zur ASR A1.8 sind insgesamt positiv zu bewerten.

Die Stellungnahme zum Entwurf der ASR A1.8 „Verkehrswege; 7 Ergänzende Anforderungen für Baustellen“ im Einzelnen - siehe folgende Tabelle -

aufgestellt: 29.03.2010
ergänzt: 03.05.2010
Bundesarchitektenkammer

Stellungnahmen zur ASR A 1.8 Baustelle (Stand 12.02.10)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Datum: 29.03.2010, erg. 03.05.10 | Bundesarchitektenkammer (BAK) |
|-------------------------------------|-------------------------------|

| Ansprechpartner | Titel | Firma | Straße, Ort | E-Mail-Adresse |
|---|-------|-------|-----------------------------------|--|
| Peter Wörmann Barbara Chr. Schlesinger | | BAK | Askanischer Platz 4, 10963 Berlin | info@woermann-architekten.de schlesinger@bak.de |

| lfd Nr. | Abschnitt/ Unterabschnitt/ Anhang | Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung | Stellungnahme/Kommentar (Begründung) | Vorgeschlagene Textänderung |
|---------|---|---|--|--|
| 1. | 7 | Ergänzende Anforderungen für Baustellen | Abs. (4) Hier wäre eine Hinweis hilfreich: Bei Unterschreitung der Mindesthöhen sollte eine Kennzeichnung erfolgen, bzw. Warnhinweise gegeben werden. | |
| 2. | | | Abs. (7) Auch Bautreppen sollten i. d .R. die Anforderungen der DIN 18065 erfüllen. Im Abgleich zum Abschnitt 4.5 sollten die Anforderungen besser an den „Auftritt“ und nicht an die „Stufentiefe“ gestellt werden. Der Absatz sollte dahingehende korrigiert werden | Anforderung an „Auftritt“ nicht an „Stufentiefe“ |

aufgestellt: 29.03.2010
ergänzt: 03.05.2010
Bundesarchitektenkammer