

Regeln für Arbeitsstätten
ASR A1.8 „Verkehrswege - 7 Ergänzende Anforderungen für Baustellen“

(ASR Stand: 12.02.2010)

Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)

Die ergänzenden Anforderungen für Baustellen zur ASR A1.8 sind insgesamt positiv zu bewerten.

Die Stellungnahme zum Entwurf der ASR A1.8 „Verkehrswege; 7 Ergänzende Anforderungen für Baustellen“ im Einzelnen - siehe folgende Tabelle -

aufgestellt: 29.03.2010
ergänzt: 03.05.2010
Bundesarchitektenkammer

Stellungnahmen zur ASR A 1.8 Baustelle (Stand 12.02.10)

Datum: 29.03.2010, erg. 03.05.10	Bundesarchitektenkammer (BAK)
-------------------------------------	-------------------------------

Ansprechpartner	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
Peter Wörmann Barbara Chr. Schlesinger		BAK	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	info@woermann-architekten.de schlesinger@bak.de

lfd Nr.	Abschnitt/ Unterabschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Stellungnahme/Kommentar (Begründung)	Vorgeschlagene Textänderung
1.	7	Ergänzende Anforderungen für Baustellen	Abs. (4) Hier wäre eine Hinweis hilfreich: Bei Unterschreitung der Mindesthöhen sollte eine Kennzeichnung erfolgen, bzw. Warnhinweise gegeben werden.	
2.			Abs. (7) Auch Bautreppen sollten i. d .R. die Anforderungen der DIN 18065 erfüllen. Im Abgleich zum Abschnitt 4.5 sollten die Anforderungen besser an den „Auftritt“ und nicht an die „Stufentiefe“ gestellt werden. Der Absatz sollte dahingehende korrigiert werden	Anforderung an „Auftritt“ nicht an „Stufentiefe“

aufgestellt: 29.03.2010
ergänzt: 03.05.2010
Bundesarchitektenkammer